



Globus Le Molard Genève

Le bâtiment place du Molard 6
comprend plusieurs systèmes
de Ionisation



Installation:

1 système **ionair**® ICEA-2000-Man
10 modules d'ionisation **ionair**® traitant
16'000 m³/h d'air vicié.

Objectif de l'application:

Suppression d'odeurs d'évacuations venant
du Hoot Food et du Four à pain.



Installation:

1 système **ionair**® ICEA-2000
3 modules d'ionisation **ionair**® traitant
10'000 m³/h d'air pulsé.

Objectif de l'application:

Suppression d'odeurs inconfortables dans
le restaurant.



Mises en service:

2004 / 2005